



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POLICACH

ul. Kresowa 14  
72-010 Police

tel.: 91 424 12 32  
fax : 91 312 20 32

mail: psse.police@pis.gov.pl  
www. pssepolice.pis.gov.pl

HK.9011.5.6.2022

Police, dn. 10.03.2022 r.

**SILVERHOTEL Sp. z o.o.**  
**Ustowo 54**  
**72-001 Szczecin**

### **Roczna ocena jakości wody (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) na pływalni „SILVERHOTEL” mieszczącej się w Ustowie 54, 72-001 Szczecin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową udostępnioną do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, 8 natrysków, z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzędzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,
  - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach:
    - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów tworzących kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp. 36±2°C, gronkowce koagulazo-dodatnie, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
    - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał zarządca pływalni przy użyciu miernika Pro Minent Dulko test, RHES-PT wyposażonego w elektrodę Ag/AgCl 3,0 m KCl, a także przedstawiciel laboratorium w momencie pobierania próbek do badań,
  - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,

- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
  - 5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Piłska 34, 64-810 Kaczory.
5. Zarządzający pływalnią przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Policach wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


Po analizie uzyskanych wyników badań jakości wody na pływalni „SILVERHOTEL” mieszczącej się w Ustowie 54, 72-001 Szczecin raportowanego okresu ocenia się, że kąpiący się korzystali z wody o dobrych parametrach jakości.

Należy jednak zauważyć, iż podczas kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez zarządcę pływalni jednorazowo wystąpiło przekroczenie parametrów mikrobiologicznych, tj. liczby Legionella sp. w próbce wody pobranej z natrysku w szatni męskiej oraz szatni damskiej. Ponadto, podczas kontroli urzędowej przeprowadzonej przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach jednorazowo wystąpiło przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów tworzących kolonie w 1 ml wody po 48 h inkubacji w temp.  $36\pm 2^{\circ}\text{C}$  w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz liczby Legionella sp. w próbce wody pobranej z natrysku w szatni damskiej. W związku z powyższymi przekroczeniami zarządzający pływalnią przeprowadzał odpowiednie działania naprawcze oraz potwierdzał ich skuteczność wynikami badań zgodnymi z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi jakości wody na pływalniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że zarządca, tj. „SILVERHOTEL Sp. z o. o.”, Ustowo 54, 72-001 Szczecin prowadził ocenę jakości wody na pływalni „SILVERHOTEL” zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, wykonywanych zarówno przez zarządcę pływalni, jak również przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, a także biorąc pod uwagę skuteczność podejmowanych przez zarządcę pływalni działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdza, że woda na pływalni „SILVERHOTEL”, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z późn. zm.).

Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
Policach  
  
mgr inż. Agnieszka Janczura

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.